




201819002782



(2021)(粤)质监认证128号

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

广东省河源市质量计量监督检测所  
广东省质量监督烟花爆竹检验站  
广东省质量监督热泵空调产品检验站  
广东省质量监督加工食品(饮用水)检验站(河源)  
广东省质量监督新型墙体材料检验站(河源)  
广东省质量监督塑料模具产品检验站(河源)

## 广东省质量监督加工食品（饮用水）检验站（河源）

## 检 验 报 告

共 4 页 第 1 页

产 品 名 称	出厂水	生 产 日 期	2023年12月04日
型 号 、 规 格	——	编 号 或 批 号	——
商 标 、 等 级	——	抽 送 样 单 号	——
受 检 单 位	河源市水业集团 发展有限公司	检 验 类 别	委托检验
受 检 单 位 地 址	河源市源城区 河源大道北145号	抽 样 地 点	青山水厂
生 产 单 位	河源市水业集团 发展有限公司	来 样 方 式	现场取样
生 产 单 位 地 址	河源市源城区 河源大道北145号	样 品 数 量	6 L
委 托 单 位	河源市水业集团 发展有限公司	抽 样 基 数	——
抽（送）样者	同上	抽（送）样日期	2023年12月04日
		验讫日期	2023年12月29日
样品状态描述	完好		
检测环境说明	按标准要求		
检 验 依 据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检 验 结 论	该样品按上述检验依据进行检验，所检结果见第2、3、4页。		
备 注	_____		

检验单位：（盖章）

2023年12月29日

批准：张显安

审核：许洪勇

主验：王峰

## 广东省质量监督加工食品（饮用水）检验站（河源）

## 检验报告

共 4 页 第 2 页

序号	检测项目	标准	检测结果	单项评价
1	总大肠菌群 MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数 CFU/mL	$\leq 100$	未检出	合格
4	砷 mg/L	$\leq 0.01$	$< 0.001$	合格
5	镉 mg/L	$\leq 0.005$	$< 0.001$	合格
6	铬（六价） mg/L	$\leq 0.05$	$< 0.01$	合格
7	铅 mg/L	$\leq 0.01$	$< 0.001$	合格
8	汞 mg/L	$\leq 0.001$	$< 0.001$	合格
9	铝 mg/L	$\leq 0.2$	0.05	合格
10	铁 mg/L	$\leq 0.3$	0.01	合格
11	锰 mg/L	$\leq 0.1$	$< 0.001$	合格
12	铜 mg/L	$\leq 1.0$	$< 0.01$	合格
13	锌 mg/L	$\leq 1.0$	0.03	合格
14	氟化物 mg/L	$\leq 1.0$	0.18	合格
15	氯化物 mg/L	$\leq 250$	3.1	合格
16	硝酸盐（以N计） mg/L	$\leq 10$	0.74	合格
17	硫酸盐 mg/L	$\leq 250$	6.0	合格
18	溴酸盐 mg/L	$\leq 0.01$	未检出(最低检测量 0.005)	合格
19	亚氯酸盐 mg/L	$\leq 0.7$	未检出(最低检测量 0.0024)	合格
20	氯酸盐 mg/L	$\leq 0.7$	0.04	合格

审核:

许洪勇

检验:

T-2024

## 广东省质量监督加工食品（饮用水）检验站（河源）

## 检验报告

共 4 页 第 3 页

序号	检测项目	标准	检测结果	单项评价
21	色度(铂钴色度单位)度	≤15	< 10	合格
22	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	≤ 1	0.5	合格
23	臭和味	无异臭、异味	符合	合格
24	肉眼可见物	无	符合	合格
25	pH	6.5 ~ 8.5	7.4	合格
26	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)mg/L	≤ 450	39	合格
27	溶解性总固体 mg/L	≤ 1000	19	合格
28	高锰酸盐指数 mg/L (以O <sub>2</sub> 计)	≤ 3	0.5	合格
29	氰化物 mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格
30	氨(以N计) mg/L	≤ 0.5	0.04	合格
31	总α放射性 Bq/L	≤ 0.5 (指导值)	0.02	合格
32	总β放射性 Bq/L	≤ 1 (指导值)	0.07	合格
33	三氯甲烷 mg/L	≤ 0.06	未检出(最低检测量 0.0002)	合格
34	一氯二溴甲烷 mg/L	≤ 0.1	未检出(最低检限:0.00004)	合格
35	二氯一溴甲烷 mg/L	≤ 0.06	未检出(最低检限:0.00008)	合格
36	三溴甲烷 mg/L	≤ 0.1	未检出(最低检限:0.00012)	合格
37	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和≤1	符合	合格
38	二氯乙酸 mg/L	≤ 0.05	未检出(最低检测量 0.002)	合格
39	三氯乙酸 mg/L	≤ 0.1	未检出(最低检测量 0.001)	合格

审核:

许洪勇

检验:

T-2024

广东省质量监督加工食品（饮用水）检验站（河源）

检验报告

共 4 页 第 4 页

序号	检测项目		标准			检测结果	单项评价
	消毒剂名称	与水接触时间 min	出厂水和末梢水限值mg/L	出厂水余量 mg/L	末梢水余量 mg/L		
40	游离氯*	≥30	≤ 2	≥0.3	≥0.05	0.60	合格
41	总氯	≥120	≤ 3	≥0.5	≥0.05	——	——
42	臭氧	≥12	≤ 0.3	——	≥0.02(如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求)	——	——
43	二氧化氯	≥30	≤ 0.8	≥0.1	≥0.02	——	——
以下空白							
*采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时, 应测定游离氯。							

审核:

许洪勇

检验:

T 2024

